

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl



1040921768

Wałbrzych, 05.01.2021r.



TD/OWB/OMD/2021-01-05/00000001

VISIO Biuro Architektoniczne
Piotr Pietrzykowski
ul. Babina 17/2
62-800 Kalisz

Dotyczy: Wniosku o uzgodnienie branżowe, aktualizację załączonej do wniosku mapy i wydanie warunków usunięcia kolizji dla projektowanej sali sportowej z częścią dydaktyczną ul. Południowa dz. 4/13 i 4/14 w Wałbrzychu.

Odpowiadając na wniosek z dnia 21.12.2020r. informujemy, że na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń WN i teletechnicznych.

Na załączonej mapie naniesiono orientacyjny przebieg linii kablowych SN, nN i oświetlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do których należy się bezwzględnie stosować. Właścicielem sieci oświetlenia ulicznego jest TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Obsługi Oświetlenia Wrocław.

Linie kablowe SN i nN własności TAURON Dystrybucja S.A. nie kolidują z projektowaną inwestycją, ponieważ znajdują się poza terenem działki 4/13 i 4/14.

Na mapie zaznaczono również sieci energetyczne własności TAURONA, które są nieczynne.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Nowe Technologie S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba posiadająca uprawnienia do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

W przypadku prowadzenia prac w pobliżu urządzeń TAURON Nowe Technologie S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w Wałbrzychu ul. Wysockiego 11 w zakresie linii kablowej oświetlenia ulicznego.

W związku z występującą kolizją z urządzeniami energetycznymi będącymi własnością TAURON Nowe Technologie S.A., wniosek został przekazany do Biura Obsługi Oświetlenia Wrocław, ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych (tel. 572 886 651) w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego.

Wniosek o możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej został przekazany do Wydziału Przyłączy TAURON Dystrybucja S.A. w Wałbrzychu (tel. 516 113 773) w celu udzielenia odpowiedzi.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu lub TAURON Nowe Technologie S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma. Faktura za dokonane uzgodnienie zostanie przesłana pocztą.

Sprawę prowadzi:

Waldemar Sołuk, (0-74) 889-8616, waldemar.soluk@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl



Załączniki:

- Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.
- Mapa Wałbrzych ul. Południowa – 1 egz.

Do wiadomości:

adresat

a/a (OMD4.1/511/66/MAIL/2020-12-21/0004060)

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
Wydział Dokumentacji
Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych
W. Sołuk
Waldemar Sołuk

Uzgodnienie nr *TD/ONB/OMD/UB/NS/1/2021*

Data *05.01.2021*

W oznaczonym terenie określono przebieg*) ~~linii~~*)











urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A. i *TAURON Nowe Technologie*

Oddział w *Wąbrzychu*

Linia napowietrzna widoczna w terenie.

*Nie należy skręcać podpię

Legenda:

	Linie kablowe WN
	Linie napowietrzne WN
	Linie kablowe SN
	Linie napowietrzne SN
	Linie kablowe nN
	Linie napowietrzne nN
	Linie kablowe oświetleniowe
	Linie napowietrzne oświetleniowe
	Linie kablowe teletechniczne
	Linie napowietrzne teletechniczne

Przebieg linii naniesiono orientacyjnie

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wąbrzychu
Wydział Dokumentacji
Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych

Waldemar Sołuk

