

Wałbrzych, dnia 22.11.2021 r.

DA.2170.3.2021

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Budowa sali sportowej z częścią dydaktyczną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) informuje, że w dniu 19.11.2021 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SWZ, na które zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania:

1. Na rysunku A-02 znajdują się fasady Fz5, Fz6, Fz7, Fz8 i Fz9, których brak w zestawieniu (rys. nr A-16). Prosimy o uzupełnienie.
2. Brak w zestawieniu drzwi zewnętrznych Dz1 i Dz2. Prosimy o uzupełnienie.
3. Na rys. nr A-16, w tabeli górnej, opisano dwa razy fasadę Fz5. Prosimy o weryfikację. Z kolei w tabeli dolnej powielono nazwy fasad od Fz1 do Fz5. Prosimy o weryfikację.
4. Jaki rodzaj jastrychu należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedzi:

Ad. 1, 2, 3

Zamawiający informuje, że zweryfikował oznaczenia fasad i drzwi zewnętrznych na rysunku A-16. Poprawiony rysunek z odpowiednimi oznaczeniami stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

Ad. 4

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć jastrych cementowy o grubości 8 cm.