

Wałbrzych, dnia 26.11.2021 r.

DA.2170.3.2021

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Budowa sali sportowej z częścią dydaktyczną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) informuje, że w dniu 24.11.2021 r. wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści SWZ, na które zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania:

Czy Zamawiający posiada schemat/rysunek oraz parametry techniczne, użytkowe dla ścianki szklanej na konstrukcji aluminiowej w pomieszczeniu sala do squasha? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedzi:

Schemat/rysunek ścianki szklanej kortu do squasha pokazano na rysunku A-24. Parametry techniczne i użytkowe (np. wg. systemu ABS 40) podano w Projekcie wykonawczym w części opisowej str. 54: "Ściany tylne kortów muszą być wykonane z bezpiecznego szkła SEKURIT o grubości 12 mm. Konstrukcję szklanych ścian stanowią profile aluminiowe o szerokości 17 cm. Górny profil musi posiadać wklęsłą linię autu. Zamek drzwi wejściowych kortu nie może posiadać mechanizmu sprężynowego. Szklane drzwi kortu muszą posiadać 3 zawiasy. Linie autu muszą być wykonane z aluminiowych wklęsłych profili. Kort w całości jak i każdy jego element z osobna musi posiadać certyfikat WSF (World Squash Federation). Do elementów kortu należą: ściana frontowa, ściany boczne, szklana ściana tylna, TIN z regulowaną wysokością (blacha dolnego autu), podłoga sportowa."