



Wałbrzych dnia 9 czerwca 2017

DA.2161.2.2017

**WSZYSCY WYKONAWCY**

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 14A w Wałbrzychu”

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informujemy, że na ręce Zamawiającego w dniu 09.06.2017 r. wpłynęły zapytania o następującej treści:

Proszę o informacje:

1. Z jakiego materiału wykonać balustrady
2. W specyfikacji technicznej podano „że należy zastosować płyty firmy KONGSPAN OPTIMA o wymiarach 60,90,100. Czy można zastosować płyty innych producentów o wymiarach tylko 100 cm lecz o takich samych parametrach

**ODPOWIADAMY**

Ad.1

Balustrady wykonać ze stali nierdzewnej lub pełne z płyt warstwowych jak na elewacji.

Ad.2

Zamawiający nie wskazuje i nie wymaga zastosowania płyt konkretnej firmy. Informacje o równoważności oferowanych materiałów zapisane są w punkcie 3.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferowane przez Wykonawcę płyty muszą posiadać parametry techniczne co najmniej takie jak wskazano w dokumentacji projektowej (płyty o niższych parametrach technicznych nie zostaną dopuszczone do montażu) lub wyższe. Płyty warstwowe szerokościach 60,90, 100 podano z uwagi na możliwość wpasowania płyt na istniejące podziały elewacji, redukując do minimum konieczność ich przycinania. Nie zaleca się stosowania płyt o jednej szerokości z uwagi na zbyt dużą zmianę wystroju elewacji i konieczność cięcia płyt. Pamiętać należy o konieczności zachowania pionowych i poziomych osi symetrii przy łączeniu płyt na elewacji.

KANCLERZ  
mgr Jan Zwierno